

Opatów, 30.06.2021 r.



Zamawiający
Powiat Opatowski
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
15 86 82 971, fax 15 86 84 721
<http://www.opatow.pl/>

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

W zestawieniach stolarki (rys. A-13; A-14; A-15) poszczególne drzwi opisane są jako częściowo przeszklone. Prosimy o zaznaczenie na rysunkach zestawień, które konkretnie części drzwi mają być przeszklone.

Odpowiedź:

W stolarce drzwiowej oznaczonej na rys. A-13, A-14, A-15 jako D4, D5, D6, D9, D11, D16, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D29P, D35, D36, D37, D38 należy przeszkląć górną część drzwi, natomiast w stolarce drzwiowej oznaczonej jako D8, D10, D18L, D18P, D28L, D28P, D29L, D31L, D31P należy zamontować okienko, np. typu bulaj. Stolarkę przeszkląć szybą bezpieczną P2. Szczegółowy sposób przeszklenia stolarki drzwiowej do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Pytanie 2.

Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza zmianę drzwi PCV na aluminiowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania stolarki aluminiowej zamiast stolarki pcv. Parametry stolarki wg części graficznej opracowania.

Z poważaniem,

/-/Tomasz Staniek

Starosta Opatowski