



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Opatów, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy PZ.52804.4.2025

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
14.04.2025 r.

przez

1) mł. kpt. Artur Mazurek- Naczelnik Wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, nr legitymacji:
4565760

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52804.4.2025 z dnia 28.03.2025 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym
nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w granicach administracyjnych
powiatu opatowskiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Daniel Łasak – upoważnienie z dnia 28.03.2024 r. w załączniku nr 1 do protokołu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Daniel Łasak – inspektor ds. leśnictwa w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:
Brak.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

☐	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Tereny leśne obręb Zawada, gmina Ożarów	Kategoria lasu	☐ kat. I	☒ kat. II	☐ kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Obręb Zawada				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

☐	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	☒ tak ☐ nie	Uproszczony plan urządzenia lasu	
	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	Nie dotyczy, lasy nie stanowią własności Skarbu Państwa.	Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.	01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2026 r.
	Opis, uwagi, załączniki: Uproszczone plan urządzenia lasu wykonany przez TAXUS UL, ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, plan uzgodniony z Nadleśnictwem Łagów (pismo z dnia 24.10.2016 r.). Kopia strony tytułowej planu oraz uzgodnienia z nadleśnictwem w załączniku nr 2 do protokołu.		

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

☐	Opis, uwagi, załączniki: Zaopatrzenie wodne dla obrębu leśnego Zawada stanowi sieć hydrantowa w miejscowości Zawada oraz Szymanówka, a mianowicie hydranty zewnętrzne nadziemne umiejscowione przy drogach publicznej, a mianowicie przy drogach: krajowej nr 74, wojewódzkiej nr 755 w kierunku Ożarowa oraz powiatowej nr 1527T od miejscowości Szymanówka w kierunku Ożarowa. Powyższe drogi o nawierzchni bitumicznej.
--------------------------	---

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

☐	Opis, uwagi, załączniki: Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną lub drogą o nawierzchni nieutwardzonej nie przekracza 1500m dla lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy w obrębie leśnym Zawada usytuowane są przy drogach publicznych oraz przy drogach gruntowych.
--------------------------	---

5. Pasy przeciwpożarowe

☐	Opis, uwagi, załączniki: Korzystny układ dróg publicznych oraz dróg o nawierzchni nieutwardzonej, jak również powierzchnia poniżej 10 000ha, nie istnieje konieczność wykonywania pasów przeciwpożarowych.
--------------------------	---

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

Ze względu na powierzchnie obrębu leśnego 24,5812ha poniżej 300ha nie jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych. W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (2-3 stopień zagrożenia) właściciele prywatni powinni organizować naziemne patrole przeciwpożarowe.

Ze względu na to, iż nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie opatowskim spoczywa na Staroście opatowskim, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Opatowie zatrudnieni są specjaliści, którzy w swoim zakresie mają nadzór nad lasami, a co za tym idzie na wyposażeniu starostwa jest samochód terenowy Suzuki Jimny za pomocą którego również prowadzona jest naziemna ruchoma obserwacja.

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

Baza sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowana jest poza terenem powiatu opatowskiego, a mianowicie w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, kontrolowany obręb leśny ma powierzchnię poniżej 10 000ha.

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

☐	Opis, uwagi, załączniki: Tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z ochroną przeciwpożarową zawartą w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu należy zamieszczać w rejonach o dużym natężeniu ruchu, w obrębie Zawada nie występują szlaki wycieczkowe i turystyczne.
--------------------------	---

9. Stan łączności

☐	Opis, uwagi, załączniki: Sieć telekomunikacyjna oraz telefonii komórkowej.
--------------------------	---

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

☐	Opis, uwagi, załączniki: Powierzchnia terenów leśnych w obrębie Zawada gm. Ożarów wynosi 24,5812ha. Ilość działek leśnych 49, ilość właścicieli 50, średnia wielkość użytku leśnego na działce ewidencyjnej 0,477ha. W obrębie Zawada w przeważającej części występują następujące gatunki drzew: sosna zwyczajna 13,21ha, modrzew europejski 1,24ha, dąb 1,30ha, wiąz pospolity 0,06ha, brzoza brodawkowata 3,63ha, robinia akacjowa 2,12ha oraz topola osika 1,71ha z powyższego wynika, iż w kontrolowanym obrębie w przeważającej części występują drzewa iglaste. W obrębie leśnym nie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub gazy cieplarniane oraz gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione. Informacje z uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z ochroną przeciwpożarową, wyciąg w załączniku nr 2 do protokołu.
--------------------------	---

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono na terenie obrębu leśnego.

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.


Jeden egzemplarz protokołu (**Egz. nr 2**) pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Starosty Opatowskiego


mgr Daniel Lasak
inspektor

...w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego


mł. kpt. mgr inż. Artur Mazurek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)