

OR - IV.11410.6.2024

Starostwo Powiatowe w Opatowie

RPW/15709/2024 P
Data: 2024-07-25

OR 26.07.2024

Opatów, dnia 16 maja 2024 r.



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE**
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

p. M. Sfermoch
26/07
[Signature]

Znak sprawy PZ.522.4.2024

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

16.05.2024 r.

przez

- 1) mł. kpt. Artur Mazurek- Naczelnik Wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego, nr legitymacji: 4565760
- 2) mł. kpt. Jakub Łowicki- starszy specjalista ds. operacyjno, kontrolno-rozpoznawczych, nr legitymacji 9475968

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli legitymujących się upoważnieniem numer PZ.522.4.2024 z dnia 06.05.2024 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiat Opatowski w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Anita Tutak-Skórksa Konrad Mendyk Upoważnienia w załączniku nr 1 do protokołu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Anita Tutak-Skórksa- Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Opatowie	Konrad Mendyk- Kierownik Wydziału Administracyjno Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Ponadto w czynnościach kontrolno – rozpoznawczych uczestniczyli:

- Mariusz Biłski, Jacek Rafalski- przedstawiciele firmy Orange Polska S.A. operatora systemu transmisji alarmu pożarowego,
- Zbigniew Wojtasiński z firmy A-Z Elektryka, konserwator systemu sygnalizacji pożarowej.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego (uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej obiektu z KP PSP Opatów).

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Na podstawie wniosku o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych tj. podłączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) z dnia 22.04.2024 r. (data wpływu 23.04.2024 r.).

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Powiat Opatowski w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej w marcu 2024 r. przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego Cezarego Luzak upr. nr SGSP 8792. Kopia warunków w załączniku nr 2 do protokołu.

3. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe



4. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych



WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono w kontrolowanym obiekcie.

Inne ustalenia:
Brak.

5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (**Egz. nr 2**) pozostawiono kontrolowanemu.

*Artur Mazurek - Słuchacz Wydziału
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego
Języki i Kultura Polityki*

*Marcin Kucharski - kierownik Wydziału
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego

Mazurek
mł. kpt. mgr inż. Artur Mazurek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy specjalista
ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych

Łowicki
mł. kpt. Jakub Łowicki