

Wpłynęło dnia: 4.04.2023

Znak: OR-IV.1410.1.2023



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Znak sprawy PZ.52804.1.2023



Opatów, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
06.04.2023 r.

przez

1) mł. kpt. Artur Mazurek- Naczelnik Wydziału operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego,
nr legitymacji: 11/2022

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52804.1.2023 z dnia 22.03.2022 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym
nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w granicach administracyjnych
powiatu opatowskiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Daniel Łasak – upoważnienie z dnia 18.01.2023 r. w załączniku nr 1 do protokołu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Daniel Łasak – podinspektor ds. leśnictwa w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:
Brak.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Tereny leśne obręb Leszczków, gmina Lipnik	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Obręb Leszczków				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu		
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uproszczony plan urządzenia lasu		
	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania	
	Nie dotyczy, lasy nie stanowią własności Skarbu Państwa.	Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.	01 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2030 r.	
Opis, uwagi, załączniki: Uproszczony plan urządzenia lasu wykonany przez TAXUS, ul. Zana 56/26, 20-601 Lublin, plan uzgodniony z Nadleśnictwem Staszów (pismo z dnia 12.04.2021 r.). Kopia strony tytułowej planu oraz uzgodnienia z nadleśnictwem w załączniku nr 2 do protokołu.				

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Zaopatrzenie wodne dla obrębu leśnego Leszczków stanowi sieć hydrantowa w miejscowości Leszczków, a mianowicie hydranty zewnętrzne nadziemne umiejscowione przy drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej przebiegającej przez powyższą miejscowość. W miejscowości Leszczków znajduje się również zbiornik wodny umiejscowiony przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej.
--------------------------	--

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną lub drogą o nawierzchni nieutwardzonej nie przekracza 1500m dla lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy w obrębie leśnym Leszczków usytuowane są przy drodze publicznej oraz przy drogach gruntowych odbiegających od niej.
--------------------------	--

5. Pasy przeciwpożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Korzystny układ dróg publicznych oraz dróg o nawierzchni nieutwardzonej, jak również powierzchnię poniżej 10 000ha nie istnieje konieczność wykonywania pasów przeciwpożarowych.
--------------------------	--

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

Ze względu na powierzchnie obrębu leśnego 12,83ha poniżej 300ha nie jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych. W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (2-3 stopień zagrożenia) właściciele prywatni powinni organizować naziemne patrole przeciwpożarowe.

Ze względu na to, iż nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie opatowskim spoczywa na Staroście opatowskim, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Opatowie zatrudnieni są specjaliści, którzy w swoim zakresie mają nadzór nad lasami, a co za tym idzie na wyposażeniu starostwa jest samochód terenowy Suzuki Jimny za pomocą którego również prowadzona jest naziemna ruchoma obserwacja.

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

Bazy sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowane są poza terenem powiatu opatowskiego, a mianowicie magazyn Nadleśnictwa w Staszowie oraz w Wiązownicy Kolonii, kontrolowany obręb leśny ma powierzchnię poniżej 10 000ha.

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z ochroną przeciwpożarową zawartą w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu należy zamieszczać w rejonach o dużym natężeniu ruchu, w obrębie Leszczków nie występują szlaki wycieczkowe i turystyczne.
--------------------------	--

9. Stan łączności

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Sieć telekomunikacyjna oraz telefonii komórkowej.
--------------------------	---

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Powierzchnia terenów leśnych w obrębie Leszczków gm. Lipnik wynosi 12,83ha. Ilość działek leśnych 95, ilość właścicieli 75, średnia wielkość gruntów leśnych należących do jednego właściciela 0,1711ha. W obrębie Leszczków w przeważającej części występują następujące gatunki drzew: sosna zwyczajna 0,34ha, dąb 1,92ha, brzoza brodawkowata 3,72ha, robinia akacjowa 0,29ha, wierzba biała 0,11ha, klon pospolity 1,2ha, grab pospolity 4,82ha, olsza czarna 0,43ha z powyższego wynika, iż w kontrolowanym obrębie występują przed wszystkim drzewa liściaste. W obrębie leśnym nie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub gazy cieplarniane oraz gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione. Informacje z uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z ochroną przeciwpożarową, wyciąg w załączniku nr 3 do protokołu.
--------------------------	--

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono na terenie obrębu leśnego.

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (**Egz. nr 2**) pozostawiono kontrolowanemu.

Danil Łasak
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
operacyjno, kontrolno-rozpoznawczego
Mazurek
mł. kpt. mgr inż. Artur Mazurek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)