

23. KWI. 2021

Wpłynęło dnia:.....

Znak: M/10.5.2021

Opatów, dnia 21 kwietnia 2021 r.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Znak sprawy PZ.5584.4.2021

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
21.04.2021 r.

przez

1) asp. Artur Mazurek- st. inspektor sztabowy ds. operacyjno, kontrolno-rozpoznawczych, nr legitymacji: 7/2020

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5584.4.2021 z dnia 12.04.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w granicach administracyjnych powiatu opatowskiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Paweł Łodej – upoważnienie z dnia 10.05.2019 r. w załączniku nr 1 do protokołu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Paweł Łodej – podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Brak

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego (leśnictwo)	Tereny leśne obręb Łężyce, gmina Sadowie	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat I	<input checked="" type="checkbox"/> kat II	<input type="checkbox"/> kat III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Obręb Łężyce				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uproszczony plan urządzenia lasu	
<input type="checkbox"/>	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	Nie dotyczy, lasy nie stanowią własności Skarbu Państwa	Nie dotyczy obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha	01 stycznia 2017 r - 31 grudnia 2026 r
Opis uwagi załącznik:			
Uproszczone plany urządzenia lasu wykonane przez TAXUS UL Sp z o.o., ul. Piomyka 58, 02-491 Warszawa, plan uzgodniony z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski (pismo z dnia 24.10.2016 r.). Kopia strony tytułowej planu oraz uzgodnienia z nadleśnictwem w załączniku nr 2 do protokołu. Załącznikiem do uproszczonego planu urządzenia lasu jest odrębna część dotycząca ochrony przeciwpożarowej			

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi załącznik:
Zaopatrzenie wodne dla obrębu leśnego Łężyce stanowi sieć hydrantowa w miejscowościach Łężyce oraz Bukowiany, a mianowicie hydranty zewnętrzne nadziemne umiejscowione przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, drogi gminne przebiegają w sąsiedztwie kontrolowanego obszaru leśnego	

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi, załącznik:
Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną lub drogą o nawierzchni nieutwardzonej nie przekracza 1 500m dla lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego. Od strony południowej obręb leśny graniczy z drogą krajową nr 74 relacji Kielce-Opatów natomiast drogi gminne przebiegają w sąsiedztwie kontrolowanego obszaru leśnego	

5. Pasy przeciwpożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi załącznik:
Korzystny układ dróg publicznych oraz dróg o nawierzchni nieutwardzonej, jak również powierzchnię poniżej 10 000ha nie istnieje konieczność wykonywania pasów przeciwpożarowych.	

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

Ze względu na powierzchnie obrębu leśnego 15 8247ha poniżej 300ha nie jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych. Niemniej jednak obręb leśny znajduje się w zasięgu obserwacji z dostrzegalniami Lasów Państwowych. Dodatkowo w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (2-3 stopień zagrożenia) właściciele prywatni powinni organizować naziemne patrole przeciwpożarowe.

Ze względu na to, iż nadzór nad lasami niestanowiacymi własności Skarbu Państwa w powiecie opatowskim spoczywa na Staroście opatowskim, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym

w Opatowie zatrudniony jest specjalista, który w swoim zakresie ma nadzór na lasami, a co za tym idzie na wyposażeniu starostwa jest samochód terenowy Łada Niva za pomocą którego również prowadzona jest naziemna ruchoma obserwacja.

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

Baza sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowana jest w siedzibie Nadleśnictwa Łągów poza terenem powiatu opatowskiego, kontrolowany obręb leśny ma powierzchnię poniżej 10 000ha.

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

Opis, uwagi, załączniki:



Tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z ochroną przeciwpożarową zawartą w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu należy zamieszczać w rejonach o dużym natężeniu ruchu, w obrębie Łężycy nie występują szlaki wycieczkowe i turystyczne

9. Stan łączności

Opis, uwagi, załączniki:



Sieć telekomunikacyjna oraz telefonii komórkowej.

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

Opis, uwagi, załączniki:



Powierzchnia terenów leśnych w obrębie Łężycy gm. Sadowie wynosi 15 8247ha. Ilość działek leśnych 76, ilość właścicieli 63, średnia wielkość użytku lasów i gruntów leśnych na działce ewidencyjnej 0,1964ha średnia wielkość wydzielenia 0,4164ha. W obrębie Łężycy w przeważającej części występują następujące gatunki drzew: buk pospolity 9,75ha średni wiek drzew między 31-120 lat, dąb 0,2ha halizny i zręby, dąb szypułkowy 0,62ha średni wiek drzew między 61-70 lat, brzoza brodawkowata 1,13ha średni wiek drzew między 1-60 lat, olsza czarna 1,92ha średni wiek drzew między 11-70 lat, topola osika 0,56ha średni wiek drzew między 51-60 lat, wierzba 0,17ha średni wiek drzew między 31-40 lat, lipa drobnolistna 0,58ha średni wiek drzew między 71-80 lat, z powyższego wynika, iż w kontrolowanym obrębie występują drzewa liściaste

W obrębie leśnym nie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub gazy cieplarniane oraz gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione. Informacje z uproszczonego planu urządzenia lasy wraz z ochroną przeciwpożarową, wyciąg w załączniku nr 3 do protokołu.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono na terenie obrębu leśnego

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (Egz. nr 2) pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Starosty

inż. Paweł Łudziej

Podinspektor ds. lasów

w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy inspektor ds. lasów

ds. promocyjnych

kontrolno-rozpoznawczych

asp. mgr inż. Artur Ma...

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)