

Wpłynęło dnia 25. KWI. 2022

8338

Znak: OR-IV.1910.11.2022

Opatów, dnia 13 kwietnia 2022 r.



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w OPATOWIE  
ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Znak sprawy PZ.52804.3.2022



ROS 13.04.2022

Egz. nr 2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:  
13.04.2022 r.

przez

1) asp. Artur Mazurek- st. inspektor sztabowy ds. operacyjno, kontrolno-rozpoznawczych, nr legitymacji: 7/2020

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52804.3.2022 z dnia 24.03.2022 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w granicach administracyjnych powiatu opatowskiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Paweł Łodej – upoważnienie z dnia 12.04.2022 r. w załączniku nr 1 do protokołu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Paweł Łodej – podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Brak.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Tereny leśne obręb Ujazd, gmina Iwaniska	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Obręb Ujazd				

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej**

<input type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uproszczony plan urządzenia lasu	
	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	Nie dotyczy, lasy nie stanowią własności Skarbu Państwa.	Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.	01 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2030 r.
Opis, uwagi, załączniki: Uproszczony plan urządzenia lasu wykonany przez TAXUS, ul. Zana 56/26, 20-601 Lublin, plan uzgodniony z Nadleśnictwem Łagów (pismo z dnia 22.12.2020 r.). Kopia strony tytułowej planu oraz uzgodnienia z nadleśnictwem w załączniku nr 2 do protokołu.			

**2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych**

Nie dotyczy, obręb leśny o powierzchni poniżej 300ha.

**3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Zaopatrzenie wodne dla obrębu leśnego Ujazd stanowi sieć hydrantowa w miejscowości Ujazd, a mianowicie hydranty zewnętrzne nadziemne umiejscowione przy drodze wojewódzkiej oraz drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej. W kierunku północnym od kontrolowanego obrębu leśnego przepływa rzeka Koprzywianka, w miejscowości Ujazd znajduje się również zbiornik wodny umiejscowiony przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej.
--------------------------	--

**4. Drogi (dojazdy) pożarowe**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną lub drogą o nawierzchni nieutwardzonej nie przekracza 1 500m dla lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy w obrębie leśnym Ujazd usytuowane są przy drodze wojewódzkiej 758 oraz przy drogach gminnych odbiegających od niej.
--------------------------	---

**5. Pasy przeciwpożarowe**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Korzystny układ dróg publicznych oraz dróg o nawierzchni nieutwardzonej, jak również powierzchnię poniżej 10 000ha nie istnieje konieczność wykonywania pasów przeciwpożarowych.
--------------------------	--

**6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu**

Ze względu na powierzchnie obrębu leśnego 17,6332 ha poniżej 300ha nie jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych. Niemniej jednak obręb leśny znajduje się w zasięgu obserwacji z dostrzegalni Lasów Państwowych. Dodatkowo w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (2-3 stopień zagrożenia) właściciele prywatni powinni organizować naziemne patrole przeciwpożarowe.

Ze względu na to, iż nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie opatowskim spoczywa na Staroście opatowskim, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Opatowie zatrudniony jest specjalista, który w swoim zakresie ma nadzór na lasami, a co za tym idzie na

wyposażeniu starostwa jest samochód terenowy Łada Niva za pomocą którego również prowadzona jest naziemna ruchoma obserwacja.

### **7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu**

Baza sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowana jest w siedzibie Nadleśnictwa Łągów poza terenem powiatu opatowskiego, kontrolowany obręb leśny ma powierzchnię poniżej 10 000ha.

### **8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z ochroną przeciwpożarową zawartą w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu należy zamieszczać w rejonach o dużym natężeniu ruchu, w obrębie Ujazd nie występują szlaki wycieczkowe i turystyczne.
--------------------------	--

### **9. Stan łączności**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Sieć telekomunikacyjna oraz telefonii komórkowej.
--------------------------	---

### **10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Powierzchnia terenów leśnych w obrębie Łężyce gm. Sadowie wynosi 17,6332ha. Ilość działek leśnych 129, ilość właścicieli 86, średnia wielkość gruntów leśnych należących do jednego właściciela 0,2050ha. W obrębie ujazd w przeważającej części występują następujące gatunki drzew: sosna zwyczajna 6,82ha, dąb 9,4404ha, brzoza brodawkowata 0,72ha, olsza czarna 0,6528ha, z powyższego wynika, iż w kontrolowanym obrębie występują drzewa liściaste, jak i iglaste. W obrębie leśnym nie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub gazy cieplarniane oraz gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione. Informacje z uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z ochroną przeciwpożarową, wyciąg w załączniku nr 3 do protokołu.
--------------------------	---

## **WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono na terenie obrębu leśnego.

### **11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Kontrolowany nie wnosi uwag.
------------------------------

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (**Egz. nr 2**) pozostawiono kontrolowanemu.

**Z up. Starosty Opatowskiego**

**inż. Paweł Lodej**  
Podinspektor ds. leśnictwa  
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy inspektor sztabowy  
ds. operacyjno,  
kontrolno-rozpoznawczych

*asp. mgr inż. Artur Maszynek*

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

3 up Security Solutions

1000  
1000  
1000